



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PUŁAWACH**

24-100 Puławy, Al. Królewska 19  
tel./fax. (0-81) 886-48-91  
<https://www.gov.pl/web/psse-pulawy>  
[psse.pulawy@sanepid.gov.pl](mailto:psse.pulawy@sanepid.gov.pl)

ONS-HK.9020.2.111.2024

Puławy, dnia 7 października 2024 r.

**Komunikat nr 2  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu  
zbiorowego zaopatrzenia Gołąb.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach informuje, że otrzymane w dniu 7.10.2024 r. raporty z badań wody z dnia 4.10.2024 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gołąb, gm. Puławy zaopatrującego w wodę miejscowości na terenie gminy Puławy: Borowa, Borowina, Gołąb, Matygi, Skoki, Wólka Gołębska wykazały przekroczenie parametrów mikrobiologicznych.

**Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gołąb gm. Puławy jest warunkowo  
przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.**

Z uwagi na zastosowanie podchlorynu sodu do procesu uzdatniania wody zmianie może ulec jakość organoleptyczna wody tj.: smak i zapach.


Woda może być używana m.in. do przygotowania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw oraz do utrzymania higieny osobistej.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D tabela 1 (lp.2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) w przypadku dezynfekowania wody chlorem lub jego związkami dopuszczalne stężenie chloru wolnego w wodzie w punkcie czerpalnym u konsumenta nie może przekraczać 0,3 mg/l.

Dla osób o obniżonej odporności (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, matki karmiące) zaleca się przegotowywanie wody przed spożyciem.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach wyda stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Puławach

  
Maria Wojtyła